



ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A SELECCIÓN DUN OFICIAL ELECTRICISTA
PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO DA EXCELENTISIMA DEPUTACIÓN DE LUGO.

O 9 de setembro de 2019 ás 10:45 horas reúnese na casa consistorial o tribunal cualificador.

Asisten, como Presidente, Don Jose Antonio Mourelle Cillero, vogais: Don Juan Carlos Prado Díaz, e Don Manuel Fernández Alvarez e como secretaria Dona Sonia Rois Fernández.

Asiste coma asesora Dona Antía Nieves Rodríguez.

Primeiro.- O Tribunal acorda poñer a seguinte proba teórica:

01.-	Cal é a definición do equipo, aparello ou material previsto para ser conectado a un circuito eléctrico co fin de asegurar unha o varias das seguintes funcións: protección, control, seccionamento ou conexión? <i>¿Cuál es la definición del equipo, aparato o material previsto para ser conectado a un circuito eléctrico con el fin de asegurar una lo varias de las siguientes funciones: protección, control, seccionamiento o conexión?</i>
a)	Aparato fixo / <i>Aparato fijo</i>
b)	Aparato movable
c)	Aparamenta
d)	Bandexa / <i>Bandeja</i>
02.-	Segundo ITC-BT-34, as caixas destinadas a conexións eléctricas, cadros e armarios de instalación especiais en el exterior, deberán ter un grao de protección mínimo: <i>Según ITC-BT-34, las cajas destinadas la conexiones eléctricas, cuadros y armarios de instalación especiales en el exterior, deberán tener un grado de protección mínimo:</i>
a)	IP 44
b)	IP 45
c)	IP 54
d)	IP 55
03.-	Os condutores de protección da posta a terra: <i>Los conductores de protección de la puesta a tierra:</i>
a)	Son de cor verde / <i>Son de color verde</i>
b)	Teñen a mesma sección que os condutores do circuito / <i>Tienen la misma sección que los conductores del circuito</i>
c)	Adoitan ser bifilares / <i>Suelen ser bifilares</i>
d)	As respostas a) e b) son correctas / <i>Las respuestas a) y b) son correctas</i>
04.-	Qué son os equipos de dobre nivel de potencia?: <i>¿Qué son los equipos de doble nivel de potencia?</i>
a)	Son unha reactancia deseñada para aforrar enerxía en instalacións de alumeadado público e está baseado no feito de que a certas horas o nivel de luz pode ser reducido sin unha diminución apreciable da visibilidade / <i>Son una reactancia diseñada para ahorrar energía en instalaciones de alumbrado público y está basado en el hecho de que la ciertas horas el nivel de luz puede ser reducido sin una disminución apreciable de la visibilidad</i>
b)	É un reloxo que calcula automaticamente a hora de saída e posta do sol según a ubicación xeográfica e a súa coordinación co encendido e apagado do alumeadado público permite aproveitae ao máximo a luz solar / <i>Es un reloj que calcula automáticamente la hora de salida y puesta del sol según la ubicación geográfica y su coordinación con el encendido y apagado del alumbrado público permite aprovechar al máximo la luz solar</i>